Prilog: Državni inspektorat, Služba nadzora opreme pod tlakom – zapisnik od 19.–20. 9. 2023., izvadak (str. 1, 11 i 12)

P/22513783

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Središnji ured
Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom
Služba nadzora u području opreme pod tlakom

KLASA: 313-01/23-03/3
URBROJ: 443-01-12-03-23-5
Split, 19. rujna 2023. godine
Čilipi, 20. rujna 2023. godine

ZAPISNIK

o obavljenom kontrolnom inspekcijskom pregledu strojarskog dijela objekta koji se stavlja u uporabu: **GRAĐEVINA INFRASTRUKTURNE NAMJENE PROMETNOG SUSTAVA (ZRAČNI PROMET), 1. SKUPINE: POSTROJENJE AVIOGORIVA (ETAPA 12)**, unutar ZRAČNE LUKE DUBROVNIK - ZRAČNA LUKA DUBROVNIK RAZVOJ u Čilipima, Dubrovačko-neretvanska županija.

Ovaj zapisnik je sastavni dio zapisnika Povjerenstva za tehnički pregled građevine, a svi sudionici građenja i članovi javnopravnih tijela su u potpisu zapisnika o tehničkom pregledu.
Zaključkom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola, KLASA: UP/I-361-05/23-01/000100, URBROJ: 531-06-3-3/1-23-0006 od 10.03.2023. godine, pozvani su predstavnici javnopravnih tijela na tehnički pregled predmetnog objekta.

Pregled obavio:
1.) Vesna Perić, dipl.ing.stroj. - viši inspektor opreme pod tlakom
[redacted]

Nazočni:
1.) Tomislav Macan, dipl.ing. - predstavnik investitora, direktor Sektora održavanja ZLD
[redacted]

Inspekcijski nadzor obavlja se na temelju ovlaštenja iz članka 3. i 61.-66. Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, br. 115/18, 117/21 i 67/23, dalje: ZDI).
Stranka se u smislu odredba članka 30. i članka 52. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21) upozorava na pravo na sudjelovanje u svim fazama postupka kao i na pravo na izjašnjavanje o svim činjenicama i okolnostima koje su utvrđene od strane inspektora. Stranka se upoznaje i s pravom iz članka 158. stavka 6. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22).

Započeto u Splitu, dana 19.09.2023. godine u 08:00 sati i prekinuto u 16:00 sati.
Nastavljeno u Čilipima, dana 20.09.2023. godine u 08:30 sati.

V. Perić

- Tlačna oprema, cjevovod JET-A1 tvornički broj KO1-KO2

- OČEVIDNIK PREGLEDA OPREME POD TLAKOM visoke razine opasnosti evidencijski broj ST-15404 od 20.04.2023. godine, tlačna oprema - cjevovod JET-A1 tvornički broj KO1-KO2 (tlačni cjevovod), vlasnik/korisnik: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.-Čilipi; sa podacima o obavljenim pregledima navedene opreme pod tlakom po ovlaštenom tijelu.
- EVIDENCIJSKI LIST opreme pod tlakom visoke razine opasnosti evidencijski broj ST-15404 od 20.04.2023. godine za tlačnu opremu - cjevovod za transport JET-A1 tvornički broj KO1-KO2 (proizvođač: PAMETNA ENERGIJA d.o.o.-Zagreb, godina proizvodnje: 2019, najveći dozvoljeni tlak (PS): 8,00 bar, ispitni tlak (PT): 12,00 bar, nazivni promjer (DN): 200/150 mm, radni medij: JET-A1) od vlasnika/korisnika: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.-Čilipi; po kojem je navedena tlačna oprema prijavljena od strane vlasnika opreme pod tlakom i evidentirana kod nadležnog tijela.
- ZAPISNIK // Izvještaj o periodičkom pregledu opreme pod tlakom (prvi pregled, ispitivanje tlakom) broj 70/81-23/104-3 od 20.04.2023. godine po kojem oprema pod tlakom - cjevovod tvornički broj KO1-KO2 (evidencijski broj: ST-15404, vlasnik/korisnik: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.-Čilipi) - **zadovoljava** uvjete propisane Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN br. 75/20). Naredni pregled potrebno obaviti do: 20.04.2028.g. (VP). Zapisnik je izdan od ovlaštenog tijela OPREMA POD TLAKOM d.o.o.-Zagreb.
- IZVJEŠĆE o ispitivanju broj BI - 364, 363, 361, 362, 369 od 05.04.-06.04.2023. godine po kojem sigurnosni ventil tvornički broj 5168, 5166, 5184, 5167, 5164 - zadovoljava i radi ispravno na tlak podešavanja (tlak početka otvaranja) 8,10/ 8,05/ 3,69/ 7,94/ 4,07 bar. Izvješće je izdano od ovlaštene pravne osobe SPECIJALNA OPREMA LUČKO d.o.o.-Zagreb.

Sljedeće ispitivanje/podešavanje provesti do: 05.04.-06.04.2025. godine.

- Tlačna oprema, cjevovod JET-A1 tvornički broj KO1-KO

- OČEVIDNIK PREGLEDA OPREME POD TLAKOM visoke razine opasnosti evidencijski broj ST-15403 od 20.04.2023. godine, tlačna oprema - cjevovod JET-A1 tvornički broj KO1-KO (tlačni cjevovod), vlasnik/korisnik: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.-Čilipi; sa podacima o obavljenim pregledima navedene opreme pod tlakom po ovlaštenom tijelu.
- EVIDENCIJSKI LIST opreme pod tlakom visoke razine opasnosti evidencijski broj ST-15403 od 20.04.2023. godine za tlačnu opremu - cjevovod za transport JET-A1 tvornički broj KO1-KO (proizvođač: PAMETNA ENERGIJA d.o.o.-Zagreb, godina proizvodnje: 2019, najveći dozvoljeni tlak (PS): 8,00 bar, ispitni tlak (PT): 12,00 bar, nazivni promjer (DN): 200 mm, radni medij: JET-A1) od vlasnika/korisnika: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.-Čilipi; po kojem je navedena tlačna oprema prijavljena od strane vlasnika opreme pod tlakom i evidentirana kod nadležnog tijela.
- ZAPISNIK // Izvještaj o periodičkom pregledu opreme pod tlakom (prvi pregled, ispitivanje tlakom) broj 70/81-23/104-2 od 20.04.2023. godine po kojem oprema pod tlakom - cjevovod tvornički broj KO1-KO (evidencijski broj: ST-15404, vlasnik/korisnik: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.-Čilipi) - **zadovoljava** uvjete propisane Pravilnikom o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN br. 75/20). Naredni pregled potrebno obaviti do: 20.04.2028.g. (VP). Zapisnik je izdan od ovlaštenog tijela OPREMA POD TLAKOM d.o.o.-Zagreb.
- IZVJEŠĆE o ispitivanju broj BI - 364, 363, 361, 362, 369 od 05.04.-06.04.2023. godine po kojem sigurnosni ventil tvornički broj 5168, 5166, 5184, 5167, 5164 - zadovoljava i radi ispravno na tlak podešavanja (tlak početka otvaranja) 8,10/ 8,05/ 3,69/ 7,94/ 4,07 bar. Izvješće je izdano od ovlaštene pravne osobe SPECIJALNA OPREMA LUČKO d.o.o.-Zagreb.

Sljedeće ispitivanje/podešavanje provesti do: 05.04.-06.04.2025. godine.

8. Uočeni nedostaci

Obavljenim nadzorom na terenu i uvidom u predočenu dokumentaciju nisu uočeni nedostaci iz područja opreme pod tlakom.

Napomena: Prema točki 7.2. zapisnika (KLASA: 313-01/23-03/3, URBROJ: 443-01-12-03-23-2) od 21.03.2023.g., predstavnik vlasnika/korisnika je obavijestio nadležno inspekcijsko tijelo o poduzetim aktivnostima i predočio dokaz da su otklonjene nadzorom utvrđene nepravilnosti, odnosno predočena je propisana dokumentacija kao dokaz o obavljenom pregledu predmetne tlačne opreme po ovlaštenom tijelu kojom se odobrava uporaba.

9. Mišljenje inspektora

Temeljem pregleda dokumentacije i izvedenih radova, inspektor opreme pod tlakom donosi sljedeće mišljenje:

Uporabna dozvola za predmetni objekt sa pripadajućom tlačnom opremom **može se izdati** jer zadovoljava odredbe zakona i drugih propisa iz područja opreme pod tlakom.

10. Izjave predstavnika sudionika u građenju

Nazočni nemaju primjedbi na utvrđeno činjenično stanje od strane inspektora.

Zapisnik je sastavljen u 3 (tri) primjerka, po jedan za sve nazočne, za inspektora i za voditelja postupka izdavanja uporabne dozvole.
Dovršeno u Čilipima, dana 20.09.2023. godine u 16:00 sati.

Nazočni:
Tomislav Macan, dipl.ing.

Viši inspektor opreme pod tlakom:
Vesna Perić, dipl.ing.stroj.